



CONCELLO
DE VIGO



LAMUVI

Laboratorio Municipal de Vigo
Praza do Rei, s/n 36202 - VIGO
Telf. 986810117
E.Mail: ofi.lamuvi@vigo.org

*** 170906 ***

INFORME DE RESULTADOS

Cliente : LABORATORIO MUNICIPAL VIGO NIF : P-3605700-H Domicilio : PRAZA DO REI, S/N Población : 36202 VIGO (PONTEVEDRA) T. Análisis : INFORMATIVO	Núm.Boletín: 43967 Reg. Salida: 10878 Nº Muestra: 170906 Registro muestra : 12/12/2017 Inicio análisis : 12/12/2017 Finalización análisis : 12/12/2017
Muestra de : AGUA GRIFO CONSUMIDOR T. Medida : PUNTUAL Procedencia : TM009 - CANIDO-COLEGIO RIA DE VIGO Tomada el : 12/12/2017 Por : Personal Laboratorio Nº Lote : 8285	NºElemen. : 1 Origen: AGUA TRAÍDA MUNICIPAL En : VIGO

Nombre Determinación	Resultado	Val Param.	Método	C.
Cloro libre	0.07 mg/l Cl ₂		PEQ/37	
Cloro total	0.08 mg/l Cl ₂		PEQ/37	
Hierro	922 µg/l	-- 200	PEQ/11	
Manganeso	32 µg/l	-- 50	PEQ/11	

Los resultados obtenidos se refieren exclusivamente a la muestra analizada
 Este boletín no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora.

VIGO 12 de Diciembre de 2017

AREAS MICROBIOLOGIA/FISICO-QUIM.

ESTHER CAMBEIRO FUENTES